

**INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
PRIKLJUČENJA PROIZVODNIH
POSTROJENJA I OPERATORA
SKLADIŠTA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
U NADLEŽNOSTI
HEP-OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.**

- Stanje na dan 07.11.2025.g. -

Zagreb, studeni 2025. godine.

Sadržaj

Prilog I - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN	3
Prilog II - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage operatora skladišta u smjeru predaje u mrežu i preuzimanja iz mreže na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN.....	8

Prilog I - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu ¹ [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu ²	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV ³
1	Elektra Zagreb	TS 110/10kV 4TS 9 EL-TO	40+40+40	2934,66	D	D
2		TS 110/10kV 4TS 13 SAVICA	40+40	4122	D	D
3		TS 110/20kV 4TS 17 PODSUSED	63+63	13192,55	D	D
4		TS 110/30/20kV 4TS 19 JARUN	40+60+60	2773,92	D	D
5		TS 110/20kV 4TS 21 STENJEVEC	20+20+40	2879,7	D	D
6		TS 110/10kV 4TS 22 KSAVER	40+40	2735	D	D
7		TS 110/20kV 4TS 23 BOTINEC	63+63	19408,68	D	D
8		TS 110/10kV 4TS 24 DUBEC	40+40	6292	D	D
9		TS 110/10kV 4TS 25 TRPIMIROVA	40+40	0	D	D
10		TS 110/20kV 4TS 26 VELIKA GORICA	40+40+40	31178	D	D
11		TS 110/20kV 4TS 27 RAKITJE	20+20	9883	C	D
12		TS 110/30kV 4TS 28 TE-TO	63+40	3696,3	D	D
13		TS 110/10kV 4TS 29 SOPOT	40+40+40	9817	D	D
14		TS 110/30kV 4TS 30 RESNIK	60+63	20229,5	D	D
15		TS 110/10kV 4TS31 FERENŠČICA	40+40	3715	D	D
16		TS 110/20kV 4TS 33 ŽERJAVINEC	20+20	17791,81	A	D
17		TS 110/20kV 4TS 34 SESVETE	40+40	10033	D	D
18		TS 110/20kV 4TS 101 ZAPREŠIĆ	40+40	30565,79	D	D
19		TS 110/20kV 4TS 102 SAMOBOR	40+20	3369	D	D
20		TS 110/30/10kV 4TS 116 DUGO SELO	40+40	66303,52	I	I
21		TS 110/35kV 4TS 117 JERTOVEC	20	36600,44	I	B
22	Elektra Zabok	TS 110/35/10kV T01 STRAŽA	40+40	19911,8	D	D
23		TS 110/35/20/10kV T02 ZABOK	40+40	58533,46	I	I
24		TS 110/20kV T03 KRAPINA	20+20	16360,2	B	D
25	Elektra Varaždin	TS 110/35/20/10kV VARAŽDIN	40+31,5+31,5	43382,9	D	D
26		TS 110/20/10kV IVANEC	20+20	40155,83	I	B
27		TS 110/35/20kV NEDELJANEC	40+40	30251,9	D	D
28		TS 110/20/10kV KNEGINEC	20+20	23454,2	A	D

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu ¹ [kW]	Kategorija iznosa prihvaća nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu ²	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV ³
29	Elektra Čakovec	TS 110/35/10kV TROKUT ČAKOVEC (T01)	40+40	60420,95	/	/
30		TS 110/35/10kV PRELOG (T04)	40+20	46773	/	A
31		TS 35kV RP HE DUBRAVA - STROJARNICA (RP03)	20	14200	A	A
32	Elektra Koprivnica	TS 110/35/20kV SELNIK	20+22	26249	/	C
33		TS 110/35kV KOPRIVNICA 110	40+40	58256,64	/	/
34		TS 110/35kV VIRJE	20+20	51270,97	/	/
35	Elektra Bjelovar	TS 110/35 kV BJELOVAR 1	40+40	62432,26	/	/
36		TS 110/20kV MLINOVAC	20+20	25578,1	/	C
37		TS 110/35/10kV KRIŽEVCI	20+40	15225	C	D
38	Elektra Križ	TS 110/35kV DARUVAR	20+20	46693	/	A
39		TS 110/35kV IVANIČ	40+40	88064,75	/	/
40		TS 110/35kV MEĐURIČ	31,5+40	63262	/	/
41		TS 110/20/10kV KUTINA	20	28489	/	C
42	Elektroslavonija Osijek	TS 110/35/10kV OSIJEK 2	40+40	36719	C	C
43		TS 110/35/10kV BELI MANASTIR	20+40	61487,98	/	/
44		TS 110/35/10kV ĐAKOVO 2	22+40	27360	/	C
45		TS 110/35/10kV VALPOVO 2	20+20	43380,39	/	A
46		TS 110/20/10kV OSIJEK 3	40+40+40	16942	D	D
47		TS 110/35kV OSIJEK 1	40+40	47898	A	A
48		TS 110/20/10kV OSIJEK 4	20+20	23982	A	D
49		TS 110/35kV DONJI MIHOLJAC	20+20	42337	/	A
50		TS 110/20/10kV ĐAKOVO 3	20	14427	C	D
51		TS 110/35/20/10kV NAŠICE	40+40	61016,925	/	/
52	Elektra Vinkovci	TS 110/35/20kV NIJEMCI	20+20	46727	/	/
53		TS 110/35/10kV VUKOVAR 2	40+40	41892,6	B	B
54		TS 110/35/10kV VINKOVCI 1	40+40	83759	/	/
55		TS 110/35/10kV ŽUPANJA 2	40+40	60293,75	/	/
56	Elektra Slavonski Brod	TS 110/35kV NOVA GRADIŠKA	40+20	51350	/	/
57		TS 110/35/20/10kV SLAVONSKI BROD 2- BJELIŠ	40	37864	B	B
58		TS 110/35kV SLAVONSKI BROD 1 - PODVINJE	40+40	63948,9	/	/
59		TS 110/20/10kV DONJI ANDRIJEVCI	20+20	25404	/	C

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu ¹ [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu ²	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV ³
60	Elektroistra Pula	TS 110/20kV VINČENT	20+20	25605,06	I	C
61		TS 110/35/10kV KATORO	20+20	2834,7	D	D
62		TS 110/20kV BUZET	20+20	11689	C	D
63		TS 110/35/10kV DUBROVA	20	4804	C	D
64		TS 110/20kV TUPLJAK	20+20	21942	I	C
65		TS 110/35/10kV ŠIJANA	40+40	7860,35	D	D
66		TS 110/35/10kV DOLINKA	40+40	8971,6	D	D
67		TS 110/20kV TURNINA	40+40	10883,38	D	D
68		TS 110/20kV POREČ	40+40	19449,31	D	D
69		TS 110/35/20kV BUJE 110 KV	20+20	4345,96	D	D
70		TS 110/20kV PAZIN	20+20	35838,08	I	C
71		TS 110/35/20kV RAŠA	20+20+20	4096,75	D	D
72		TS 110/20kV FUNTANA	20+20	12981	C	D
73		TS 110/10kV MEDULIN	20+20	1800	D	D
74	Elektroprimorje Rijeka	TS 110/35kV LOŠINJ	20+20	16835,3	B	D
75		TS 110/20kV DUNAT	20+20	25534,8	A	D
76		TS 110/35kV VINODOL	20+20	10774	C	D
77		TS 110/35kV DELNICE	20+20	17837	B	D
78		TS 110/20kV VRBOVSKO	20+20	2615	C	D
79		TS 110/20kV CRIKVENICA	40+20	15021	C	D
80		TS 110/35kV KRASICA	40+40	59304,93	I	I
81		TS 220/110/35kV PEHLIN	40+40+40	3716	D	D
82		TS 110/10kV TURNIĆ	40+40	8714,87	D	D
83		TS 110/35/10kV RIJEKA	40+40+40	1114	D	D
84		TS 110/20kV KRK	40+20	23775,05	A	D
85		TS 110/20kV RAB	20+20	1010,3	D	D
86		TS 110/20kV LOVRAN	20+20	0	D	D
87		TS 110/20kV MATULJI	40+40	3587	D	D
88		TS 110/10kV SUŠAK	40+40	3046,5	D	D
89		TS 110/20 kV ZAMET	40+40	1541	D	D

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu ¹ [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu ²	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV ³
90	Elektrodalmacija Split	TS 110/35/10kV MAKARSKA	40+20+20	17474	D	D
91		TS 110/35kV KRALJEVAC	20	33229	I	B
92		TS 110/35kV METERIZE	40+40	3067	D	D
93		TS 110/35/10kV SUČIDAR	40+40+40	2144,24	D	D
94		TS 110/35kV KAŠTELA	63+63	15794	D	D
95		TS 110/10kV DOBRI	40+40	2336,11	D	D
96		TS 110/20kV DUGOPOLJE	20+20	31325	I	C
97		TS 110/10kV VRGORAC	20+20	1118	D	D
98		TS 110/10kV DUJMOVAČA	40+40	8521,25	D	D
99		TS 110/10kV ZAGVOZD	20+20	350	D	D
100		TS 110/10kV PLOČE	20+20	9378	C	D
101		TS 110/10kV VISOKA	40+40+40	3304	D	D
102		TS 110/10kV IMOTSKI	20+20	2228	D	D
103		TS 110/35/10kV DUGI RAT	20+20	1098	D	D
104		TS 110/35kV TROGIR	63+63	3397	D	D
105		TS 110/35kV SINJ	40+40	40819,33	C	C
106		TS 110/35kV OPUZEN	40+40	16402,25	D	D
107		TS 110/35kV NEREŽIŠĆA	40+40	38005,6	B	B
108		TS 110/35kV STARI GRAD	40+40	4917,78	D	D
109		TS 110/35kV ZAKUČAC	40	1114	D	D
110		TS 220/110/35/10kV VRBORAN	20+20	1679	D	D
111		TS 110/35 kV HE PERUČA	10	31779	I	A
112	Elektra Zadar	TS 110/35kV ZADAR 1	63+63	48439	D	D
113		TS 110/35kV OBROVAC	20+20	42224	I	B
114		TS 110/10kV BIOGRAD	40+40	23377,28	D	D
115		TS 110/10kV ZADAR CENTAR	40+40	5667,16	D	D
116		TS 110/20kV NIN	40+40	40838	B	B
117		TS 110/10kV BENKOVAC	20+20	26516	A	D
118		TS 110/10kV PAG	20+16	25109,23	I	C
119		TS 110/35/10kV ZADAR ISTOK	40+40	2450	D	D
120	Elektra Šibenik	TS 110/35/10kV DRNIŠ	20+16	30894,98	I	C
121		TS 220/110/30kV BILICE	63+63+63	78831,07	D	D
122		TS 110/35kV KNIN	40+40	83204,8	I	A
123		TS 110/30(20) kV KAPELA	40+40	43559	A	A

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA]	5) Ukupna priključna snagu u smjeru predaje u mrežu ¹ [kW]	Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1)	
					6) U postojeću mrežu ²	7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV ³
124	Elektrojug Dubrovnik	TS 110/35/10kV BLATO	23+20	13294	C	D
125		TS 110/35/10kV STON	20+20	11689,61	C	D
126		TS 110/35/10kV KOMOLAC	63+63	1022	D	D
127		TS 220/110/35/10kV PLAT	20+20	13380	C	D
128		TS 110/10kV SRĐ	40+40	211	D	D
129	Elektra Karlovac	TS 110/35kV POKUPJE	40+40	28813,4	C	C
130		TS 110/20/10kV DUBOVAC	40+40	2575	D	D
131		TS 110/35/10kV ŠVARČA	40+22	42785,3	I	B
132		TS 110/20kV ZDENČINA	20+20	27854	B	D
133		TS 110/35kV OŠTARIJE	20+20	41285	I	B
134	Elektra Sisak	TS 110/20kV PRAČNO	20+20	33236,94	I	C
135		TS 110/20kV SISCIA	20+20	34213	I	C
136		TS 110/20kV PETRINJA	20+20	43027	I	A
137		TS 110/20kV GLINA	20+20	44793	I	I
138		TS 110/35kV RAFINERIJA	31,5+31,5	0	I	I
139	Elektrolika Gospić	TS 220/110/35kV HE SENJ	20	250	D	D
140		TS 110/35kV LIČKI OSIČ	40+40	41208	C	C
141		TS 110/35/10kV OTOČAC	20+20	5014	C	D
142		TS 110/20kV NOVALJA	20+20	22050	A	D
143		TS 110/20kV KARLOBAG	20	0	D	D
144		TS 110/35/10kV GRAČAC 2 (DOIČI)	20+20	29910	I	C
145		TS 220/35 kV BRINJE	20	15509	A	A
146	Elektra Virovitica	TS 110/35/10kV VIROVITICA I	40+40	60954	I	I
147		TS 110/35/10kV SLATINA II	40+40	47589	I	I
148	Elektra Požega	TS 110/35/10kV POŽEGA-2	40+40	41813	C	C

Prilog II - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage operatora skladišta u smjeru predaje u mrežu i preuzimanja iz mreže na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
1	Elektra Zagreb	TS 110/10kV 4TS 9 EL-TO	40+40+40	0	0	D	D
2		TS 110/10kV 4TS 13 SAVICA	40+40	0	0	D	D
3		TS 110/20kV 4TS 17 PODSUSED	63+63	0	0	D	D
4		TS 110/30/20kV 4TS 19 JARUN	40+60+60	0	0	D	D
5		TS 110/20kV 4TS 21 STENJEVEC	20+20+40	0	0	D	D
6		TS 110/10kV 4TS 22 KSAVER	40+40	0	0	D	D
7		TS 110/20kV 4TS 23 BOTINEC	63+63	0	0	D	D
8		TS 110/10kV 4TS 24 DUBEC	40+40	0	0	D	D
9		TS 110/10kV 4TS 25 TRPIMIROVA	40+40	0	0	D	D
10		TS 110/20kV 4TS 26 VELIKA GORICA	40+40+40	0	0	D	D
11		TS 110/20kV 4TS 27 RAKITJE	20+20	0	0	D	D
12		TS 110/30kV 4TS 28 TE-TO	63+40	0	0	D	D
13		TS 110/10kV 4TS 29 SOPOT	40+40+40	0	0	D	D
14		TS 110/30kV 4TS 30 RESNIK	60+63	0	0	D	D
15		TS 110/10kV 4TS31 FERENŠČICA	40+40	0	0	D	D
16		TS 110/20kV 4TS 33 ŽERJAVINEC	20+20	0	0	D	D
17		TS 110/20kV 4TS 34 SESVETE	40+40	0	0	D	D
18		TS 110/20kV 4TS 101 ZAPREŠIĆ	40+40	9990	9990	D	D
19		TS 110/20kV 4TS 102 SAMOBOR	40+20	0	0	D	D
20		TS 110/30/10kV 4TS 116 DUGO SELO	40+40	9999	9999	D	D
21		TS 110/35kV 4TS 117 JERTOVEC	20	0	0	D	D

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihвата nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
22	Elektra Zabok	TS 110/35/10kV T01 STRAŽA	40+40	0	0	D	D
23		TS 110/35/20/10kV T02 ZABOK	40+40	0	0	D	D
24		TS 110/20kV T03 KRAPINA	20+20	0	0	D	D
25	Elektra Varaždin	TS 110/35/20/10kV VARAŽDIN	40+31,5+31,5	0	0	D	D
26		TS 110/20/10kV IVANEC	20+20	9999	9999	C	D
27		TS 110/35/20kV NEDELJANEC	40+40	0	0	D	D
28		TS 110/20/10kV KNEGINEC	20+20	0	0	D	D
29	Elektra Čakovec	TS 110/35/10kV TROKUT ČAKOVEC (T01)	40+40	0	0	D	D
30		TS 110/35/10kV PRELOG (T04)	40+20	0	0	D	D
31		TS 35kV RP HE DUBRAVA - STROJARNICA (RP03)	20	0	0	D	D
32	Elektra Koprivnica	TS 110/35/20kV SELNIK	20+22	0	0	D	D
33		TS 110/35kV KOPRIVNICA 110	40+40	9999	9999	D	D
34		TS 110/35kV VIRJE	20+20	9999	9999	C	D
35	Elektra Bjelovar	TS 110/35 kV BJELOVAR 1	40+40	0	0	D	D
36		TS 110/20kV MLINOVAC	20+20	0	0	D	D
37		TS 110/35/10kV KRIŽEVCI	20+40	0	0	D	D
38	Elektra Križ	TS 110/35kV DARUVAR	20+20	0	0	D	D
39		TS 110/35kV IVANIĆ	40+40	0	0	D	D
40		TS 110/35kV MEĐURIC	31,5+40	2500	2500	D	D
41		TS 110/20/10kV KUTINA	20	0	0	D	D
42	Elektroslavonija Osijek	TS 110/35/10kV OSIJEK 2	40+40	0	0	D	D
43		TS 110/35/10kV BELI MANASTIR	20+40	0	0	D	D
44		TS 110/35/10kV ĐAKOVO 2	22+40	0	0	D	D
45		TS 110/35/10kV VALPOVO 2	20+20	0	0	D	D
46		TS 110/20/10kV OSIJEK 3	40+40+40	0	0	D	D
47		TS 110/35kV OSIJEK 1	40+40	9999	9999	D	D
48		TS 110/20/10kV OSIJEK 4	20+20	9900	9900	C	D
49		TS 110/35kV DONJI MIHOLJAC	20+20	0	0	D	D
50		TS 110/20/10kV ĐAKOVO 3	20	0	0	D	D
51		TS 110/35/20/10kV NAŠICE	40+40	0	0	D	D

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snaga za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
52	Elektra Vinkovci	TS 110/35/20kV NIJEMCI	20+20	2500	2500	C	D
53		TS 110/35/10kV VUKOVAR 2	40+40	0	0	D	D
54		TS 110/35/10kV VINKOVCI 1	40+40	9999	9999	D	D
55		TS 110/35/10kV ŽUPANJA 2	40+40	22489	22489	B	B
56	Elektra Slavonski Brod	TS 110/35kV NOVA GRADIŠKA	40+20	0	0	D	D
57		TS 110/35/20/10kV SLAVONSKI BROD 2- BJELIŠ	40	0	0	D	D
58		TS 110/35kV SLAVONSKI BROD 1 - PODVINJE	40+40	0	0	D	D
59		TS 110/20/10kV DONJI ANDRIJEVCI	20+20	0	0	D	D
60	Elektroistra Pula	TS 110/20kV VINČENT	20+20	0	0	D	D
61		TS 110/35/10kV KATORO	20+20	0	0	D	D
62		TS 110/20kV BUZET	20+20	0	0	D	D
63		TS 110/35/10kV DUBROVA	20	0	0	D	D
64		TS 110/20kV TUPLJAK	20+20	0	0	D	D
65		TS 110/35/10kV ŠIJANA	40+40	0	0	D	D
66		TS 110/35/10kV DOLINKA	40+40	0	0	D	D
67		TS 110/20kV TURNINA	40+40	0	0	D	D
68		TS 110/20kV POREČ	40+40	0	0	D	D
69		TS 110/35/20kV BUJE 110 KV	20+20	0	0	D	D
70		TS 110/20kV PAZIN	20+20	0	0	D	D
71		TS 110/35/20kV RAŠA	20+20+20	0	0	D	D
72		TS 110/20kV FUNTANA	20+20	0	0	D	D
73		TS 110/10kV MEDULIN	20+20	0	0	D	D

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snaga za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
74	Elektroprimorje Rijeka	TS 110/35kV LOŠINJ	20+20	0	0	D	D
75		TS 110/20kV DUNAT	20+20	0	0	D	D
76		TS 110/35kV VINODOL	20+20	0	0	D	D
77		TS 110/35kV DELNICE	20+20	0	0	D	D
78		TS 110/20kV VRBOVSKO	20+20	2500	2500	C	D
79		TS 110/20kV CRIKVENICA	40+20	0	0	D	D
80		TS 110/35kV KRASICA	40+40	0	0	D	D
81		TS 220/110/35kV PEHLIN	40+40+40	0	0	D	D
82		TS 110/10kV TURNIČ	40+40	0	0	D	D
83		TS 110/35/10kV RIJEKA	40+40+40	0	0	D	D
84		TS 110/20kV KRK	40+20	0	0	D	D
85		TS 110/20kV RAB	20+20	0	0	D	D
86		TS 110/20kV LOVRAN	20+20	0	0	D	D
87		TS 110/20kV MATULJI	40+40	0	0	D	D
88		TS 110/10kV SUŠAK	40+40	0	0	D	D
89		TS 110/20 kV ZAMET	40+40	0	0	D	D

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvaćene nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
90	Elektrodaljnica Split	TS 110/35/10kV MAKARSKA	40+20+20	0	0	D	D
91		TS 110/35kV KRALJEVAC	20	0	0	D	D
92		TS 110/35kV METERIZE	40+40	0	0	D	D
93		TS 110/35/10kV SUČIDAR	40+40+40	0	0	D	D
94		TS 110/35kV KAŠTELA	63+63	0	0	D	D
95		TS 110/10kV DOBRI	40+40	0	0	D	D
96		TS 110/20kV DUGOPOLJE	20+20	0	0	D	D
97		TS 110/10kV VRGORAC	20+20	0	0	D	D
98		TS 110/10kV DUJMOVAČA	40+40	0	0	D	D
99		TS 110/10kV ZAGVOZD	20+20	0	0	D	D
100		TS 110/10kV PLOČE	20+20	0	0	D	D
101		TS 110/10kV VISOKA	40+40+40	0	0	D	D
102		TS 110/10kV IMOTSKI	20+20	0	0	D	D
103		TS 110/35/10kV DUGI RAT	20+20	0	0	D	D
104		TS 110/35kV TROGIR	63+63	0	0	D	D
105		TS 110/35kV SINJ	40+40	0	0	D	D
106		TS 110/35kV OPUZEN	40+40	0	0	D	D
107		TS 110/35kV NEREŽIŠĆA	40+40	0	0	D	D
108		TS 110/35kV STARI GRAD	40+40	0	0	D	D
109		TS 110/35kV ZAKUČAC	40	0	0	D	D
110		TS 220/110/35/10kV VRBORAN	20+20	0	0	D	D
111		TS 110/35 kV HE PERUĆA	10	0	0	B	B
112	Elektra Zadar	TS 110/35kV ZADAR 1	63+63	0	0	D	D
113		TS 110/35kV OBROVAC	20+20	0	0	D	D
114		TS 110/10kV BIOGRAD	40+40	0	0	D	D
115		TS 110/10kV ZADAR CENTAR	40+40	0	0	D	D
116		TS 110/20kV NIN	40+40	0	0	D	D
117		TS 110/10kV BENKOVAC	20+20	0	0	D	D
118		TS 110/10kV PAG	20+16	0	0	C	D
119		TS 110/35/10kV ZADAR ISTOK	40+40	0	0	D	D

1) R.br.	2) Distribucijsko područje	3) Naziv TS	4) Instalirana snaga transformacije [MVA]	Ukupna priključna snaga za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW]		Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1)	
				5) U smjeru predaje u mrežu	5) U smjeru preuzimanja iz mreže	6) U smjeru predaje u mrežu	6) U smjeru preuzimanja iz mreže
120	Elektra Šibenik	TS 110/35/10kV DRNIŠ	20+16	0	0	C	C
121		TS 220/110/30kV BILICE	63+63+63	0	0	D	D
122		TS 110/35kV KNIN	40+40	0	0	D	D
123		TS 110/30(20) kV KAPELA	40+40	9990	9990	D	D
124	Elektrojug Dubrovnik	TS 110/35/10kV BLATO	23+20	0	0	D	D
125		TS 110/35/10kV STON	20+20	0	0	D	D
126		TS 110/35/10kV KOMOLAC	63+63	0	0	D	D
127		TS 220/110/35/10kV PLAT	20+20	0	0	D	D
128		TS 110/10kV SRĐ	40+40	0	0	D	D
129	Elektra Karlovac	TS 110/35kV POKUPJE	40+40	0	0	D	D
130		TS 110/20/10kV DUBOVAC	40+40	0	0	D	D
131		TS 110/35/10kV ŠVARČA	40+22	0	0	D	D
132		TS 110/20kV ZDENČINA	20+20	0	0	D	D
133		TS 110/35kV OŠTARIJE	20+20	0	0	D	D
134	Elektra Sisak	TS 110/20kV PRAČNO	20+20	0	0	D	D
135		TS 110/20kV SISCIA	20+20	0	0	D	D
136		TS 110/20kV PETRINJA	20+20	0	0	D	D
137		TS 110/20kV GLINA	20+20	0	0	D	D
138		TS 110/35kV RAFINERIJA	31,5+31,5	0	0	D	D
139	Elektrolika Gospić	TS 220/110/35kV HE SENJ	20	0	0	D	D
140		TS 110/35kV LIČKI OSIČ	40+40	0	0	D	D
141		TS 110/35/10kV OTOČAC	20+20	0	0	D	D
142		TS 110/20kV NOVALJA	20+20	0	0	D	D
143		TS 110/20kV KARLOBAG	20	0	0	D	D
144		TS 110/35/10kV GRAČAC 2 (DOIĆI)	20+20	0	0	D	D
145		TS 220/35 kV BRINJE	20	0	0	D	D
146	Elektra Virovitica	TS 110/35/10kV VIROVITICA I	40+40	0	0	D	D
147		TS 110/35/10kV SLATINA II	40+20	0	0	D	D
148	Elektra Požega	TS 110/35/10kV POŽEGA-2	40+40	0	0	D	D

¹ Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu se odnosi na sumu priključne snage već priključenih korisnika mreže (≥ 100 kW priključne snage) i korisnika mreže čiji postupci su već u tijeku (s pravovaljanom ponudom za izradu EOTRP-a, s pravovaljanim EOTRP-om, sa sklopljenim pravovaljanim ugovorom o priključenju, ...) do izdavanja „Potvrde za trajni pogon“ (≥ 100 kW zatražene priključne snage).

² Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu izvršen s podacima trenutno instaliranih transformatora 110/x kV

³ Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu izvršen s instaliranim transformatorima 110/x kV maksimalne snage koji se mogu ugraditi u neku transformatorsku stanicu 110/x kV (transformatori maksimalne snage 40 MVA prema MP-čl. 2.6.1-tablica 2-3)

Kategorije prihvata nove priključne snage u mrežu

Kategorija iznosa prihvata	Raspon iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu
/	Nema mogućnosti prihvata*
A	≤ 5 MW
B	≤ 10 MW
C	≤ 20 MW
D	> 20 MW

* - Do novih okolnosti HEP ODS neće obrađivati zahtjeve za priključenjem na distribucijsku mrežu projekata priključne snage veće i jednake od 100 kW